Schneider Electric

Ipari automatizálás -Gyakran ismételt kérdések

Azonosító: **SA089**

Kérdés:

Mi váltotta le a 140EDK77100 referenciát?

Válasz:

A 140EDK77100 Ethernet fejlesztési Kit volt. Ezt a funkciót integrálták a 140NOE77111 Ethernet modul firmware-be.
Ez a funkció a modulban a firmware és a letölthető SDK kittel valósul meg.