

Schneider Electric

Ipari automatizálás -Gyakran ismételt kérdések

Azonosító: SA094

Kérdés:

A Twido PLC-k órái képesek-e a téli-nyári idszámítás átállítását lekezelni?

Válasz:

Nem, de az algoritmus és a Twido PLC-re elkészített program megtalálható a weboldalon.