

Schneider Electric

Ipari automatizálás -Gyakran ismételt kérdések

Azonosító: SA096

Kérdés:

Hogyan lehet Magelis-GT 1100 és 1130-nál szimulálni az R gombokat?

Válasz:

A szimuláció elindítása után az F1-F6 nyomógombok felelnek meg az R1-R6 nyomógomboknak.