

Schneider Electric

Ipari automatizálás -Gyakran ismételt kérdések

Azonosító: SA097

Kérdés:

Megjeleníthetők-e a 32 bites duplaszavas változók (Twido PLC %MD) TSX ETG1000 felületén?

Válasz:

A Modbus protokoll nem definiálja a duplaszavas szóábrázolást. A TSXETG1000 Macro vagy RDE használatakor a típusnál int32 formátumot kell választani.