

# Schneider Electric

## Ipari automatizálás -Gyakran ismételt kérdések

**Azonosító: SA100**

### Kérdés:

**Milyen kábellel lehet Magelis GT-eket illeszteni MPI protokollhoz?**

### Válasz:

- Com1 porton keresztül Magelis Gt2000 vagy annál nagyobb terminálok esetén XBTZG 9292 kábelt javasoljuk.
- Com2-porton keresztül Magelis Gt 1000 vagy annál nagyobb esetén XBTZG 9721 használatát javasoljuk akár PPI protokollal is.